

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 55»
г.Глазов, ул. Пехтина, д.2 а
тел. 8 (34141)2-25-71
e-mail: druzokdscr55@mail.ru

ИНН 1829010740 КПП 183701001
ОГРН 1021801094303

Главное управление Министерства РФ
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по УР управление надзорной
деятельности и профилактической работы
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г. Глазова,
Глазовского, Юкаменского и Ярского
районов
Государственному инспектору
С.Г.Васильеву

Во исполнении Предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 17/141/3 сообщаем:

№ п/п	Вид нарушения	Мероприятия по устранению нарушений	Срок устранения
1.	Эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности осуществляется сверх срока службы (автоматическая пожарная сигнализация)	- Написана служебная записка на имя О.О.Обуховой - Разработана «Дорожная карта» по замене АПС в ДОУ на 2023 – 2027 годы	В соответствии с указанными документами и при наличии финансовых средств АПС в детском саду № 55 будет заменена
2.	Не выведен сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны	Согласно договора № 08-06/2022 от 10.06.2022 работы по монтажу и выводу сигнала о срабатывании АПС на пульт подразделения пожарной охраны ПЧ-17 выполнены.	Сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны имеется Июль 2022г.

Приложение: Копия договора № 08-06/2022 от 10.06.2022г.;
копия Акта № 937 от 04.07.2022г.;
Акт приемки-передачи оборудования «Контакт LAN».

Заведующий МБДОУ д/с № 55

А.В.Пермякова

